

接地抵抗計の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

接地抵抗計、アーステスタ



画像提供：横河メータ&インスツルメンツ(株)



画像提供：日置電機(株)

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
1 Ω 以上 1 000 Ω 以下	5 %

端子構造によって、校正できない場合があります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 校正点が1点の場合

基本料金	2,900 円	
点数料金	700 円	(700 円×1点)
合計	3,600 円	(校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <http://www.jemic.go.jp>