

# 絶縁用保護具・防具の定期点検を おすすめします

■■■感電防止のために■■■

## ■ 絶縁用保護具・防具とは ■

高圧又は低圧の活線作業もしくは活線近接作業時には、感電防止のために絶縁用保護具・防具の装着が義務づけられています。

絶縁用保護具・防具の種類には、電気用ゴム手袋、電気用ゴム長靴、電気用安全帽、断路器操作用フック棒、電気用絶縁衣、電気用絶縁シートなどがあります。



## ■ 定期的な自主検査の必要性 ■

労働安全衛生規則(351条)の中で、事業者は絶縁用保護具等について、6ヶ月以内ごとに定期自主検査を行ない、その記録を3年間保存するよう定められています。

## ■ JEMICの保護具・防具の検査 ■

自主検査のための設備がないなど、自主検査の実施が困難であるお客さまについて、JEMICでは自主検査の代行を行っていますので、ぜひご利用ください。

「検査合格証」ラベル▼

検査により合格不合格を判定し、合格した検査品には検査年月を表記した「検査合格証」ラベルを貼付し、検査結果をお知らせいたします。なお、検査結果の記載方法は、実施場所で異なります。

納期は約1週間から10日間で、宅配による受付も行っています。

絶縁用保護具・防具検査結果の記載例▼

絶縁用保護具・防具検査結果											
申込者		〇〇〇〇〇〇株式会社		日本電気計器検定所		中		中		中	
検査年月日		平成27年4月1日		室温25℃ 湿度60% 水温24℃		測定者		〇〇〇〇		試験者	
受付番号	品名	器物番号	使用電圧 (kV)	種別		耐電圧試験		判定	備考		
				外観	動作	絶縁電圧 (kV)	試験時間 (分)				
DR2-141255	断路器操作用フック棒	W33	10	良	—	良	20	気中	5	合格	
DR2-141256	断路器操作用フック棒	W34	10	良	—	良	20	気中	5	合格	
DR2-141257	短絡接地用コネクタ及び絶縁棒	120208410-1	7.7	良	—	良	77×2	気中	5	合格	
DR2-141258	短絡接地用コネクタ及び絶縁棒	120208410-2	7.7	良	—	良	77×2	気中	5	合格	
DR2-141259	短絡接地用コネクタ及び絶縁棒	120208410-3	7.7	良	—	良	77×2	気中	5	合格	
DR2-141260	短絡接地用コネクタ及び絶縁棒	54-1	7	良	—	良	15	気中	5	合格	
DR2-141261	短絡接地用コネクタ及び絶縁棒	54-2	7	良	—	良	15	気中	5	合格	
DR2-141262	短絡接地用コネクタ及び絶縁棒	54-3	7	良	—	良	15	気中	5	合格	
DR2-141263	電気用ゴム手袋 (右)	A1001	7	良	—	良	10	水中	1	合格	
DR2-141264	電気用ゴム手袋 (左)	A1001	7	良	—	良	10	水中	1	合格	
DR2-141265	電気用ゴム手袋 (右)	K8018	7	良	—	良	10	水中	1	合格	
DR2-141266	電気用ゴム手袋 (左)	K8018	7	良	—	良	10	水中	1	合格	
DR2-141267	検電器	1	101	良	良	良	80.5×4	気中	5	合格	
DR2-141268	検電器	1 (内力)	23	良	良	良	46	気中	5	合格	
DR2-141269	検電器	1 (外力)	7	良	良	良	10	気中	1	合格	



## ■ 耐電圧試験器等の校正試験もJEMICへ ■

自主検査を実施されているお客さまで、その試験装置(耐電圧試験器等)も定期的に校正試験を実施されることをおすすめいたします。\* 耐電圧試験器の校正試験の御見積りも承ります。

## ■ お問い合わせ ■

本 社 TEL : 03(3451)6760 FAX : 03(3451)6910 E-mail : kousei-info@jemic.go.jp  
 中部支社 TEL : 0568(53)6336 FAX : 0568(53)6337 E-mail : kousei-cub@jemic.go.jp  
 関西支社 TEL : 06(6451)2356 FAX : 06(6451)2360 E-mail : kousei-osk@jemic.go.jp  
 九州支社 TEL : 092(541)3033 FAX : 092(541)3036 E-mail : kousei-fko@jemic.go.jp