

電力測定装置(電力量積算)のJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

デジタル電力計



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲		校正の不確かさ ($k = 2$)
電力 測定装置 (電力量積算)	電 圧 10 V 以上、300 V 以下 電 流 50 mA 以上、50 A 以下 周波数 45 Hz 以上、66 Hz 以下 力 率 全範囲 (ただし、力率1から0.9遅れ 及び0.9進みの間と力率-1から -0.9遅れと-0.9進みの間を除く)	0.009 % ~ 0.011 %

条件によっては、対応できない場合があります。詳細はお問い合わせください。
校正の不確かさは、校正範囲で代表的な数値を記載しています。

■ 校正手数料

例 電力測定装置（電力量積算）、単相2線式（積算時間15分）の場合

基本料金	14,000 円	
点数料金	8,500 円	(3,600 円×1点)
合 計	22,500 円	(校正証明書を含む。税別)

※相線式、校正品の階級により料金は異なります。校正点については、下記連絡先までご連絡ください。



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>